

Отметка о размещении (дата и учетный номер)  
сведений о проф. мероприятии в ЕРКНМ  
«29» марта 2023 г.  
учётный № проф. мероприятия 78230061000205551600

Ссылка на карточку мероприятия  
в ФГИС ЕРКНМ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу**

190031, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 40, лит. А, тел. (812) 718-25-05

**Управление по Петроградскому району**

197198, г. Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 11/2, тел. (812) 232-88-40

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Петроградского района**

197198, г. Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 11/2, тел. (812) 232-88-40

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 78230061000205551600/1**

(первая цифра номер решения о проведении профилактического мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1-собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

Вручается: Государственному бюджетному общеобразовательному учреждению средняя общеобразовательная школа № 87 Петроградского района Санкт-Петербурга, ИНН 7813125633.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации с указанием индивидуального номера налогоплательщика, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

При проведении профилактического визита, проведенного 10.04.2023 Ивановым Антоном Игоревичем – старшим инспектором отдела надзорной и профилактической работы Петроградского района управления по Петроградскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу, на основании пункта 11\_4 Постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 г. №336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности на объекте защиты отнесенного к категории высокого риска: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 87 Петроградского района Санкт-Петербурга ИНН 7813125633, юридический адрес: 197198, г. Санкт-Петербург, ул. Введенская, д. 16-18, лит. А (осуществляющего деятельность по адресу: 197198, г. Санкт-Петербург, ул. Введенская, д. 16-18, лит. А).

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица:

- директор Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 87 Петроградского района Санкт-Петербурга – Муляр Ирина Вячеславовна.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или представителя контролируемого лица с указанием должности)

В соответствии с пунктом 11\_4 Постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 г. №336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» необходимо устранить:



п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	В здании из обеденного зала отсутствует 2-й эвакуационный выход.	пункт 1 части 2 статьи 1, пункт 1 части 1 статьи 6, часть 1 статьи 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.2.7 СП 1.13130.2020	01.03.2024	
2.	В здании лестничная клетка (ближняя к Кронверкскому проспекту) на уровне 1-го этажа не имеет светового с площадью остекления не менее 1,2 м <sup>2</sup> .	пункт 1 части 2 статьи 1, пункт 1 части 1 статьи 6, часть 1 статьи 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.4.12 СП 1.13130.2020	01.03.2024	
3.	В здании лестничная клетка (ближняя к улице Пушкинской) на уровне 1-го этажа не имеет светового проема с площадью остекления не менее 1,2 м <sup>2</sup> .	пункт 1 части 2 статьи 1, пункт 1 части 1 статьи 6, часть 1 статьи 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.4.12 СП 1.13130.2020	01.03.2024	
4.	В здании цокольный этаж размещенный в объеме эвакуационной лестничной клетки (ближняя к Кронверкскому проспекту) не отделен от эвакуационной части лестничной клетки противопожарной перегородкой 1-го типа без проемов.	пункт 1 части 2 статьи 1, пункт 1 части 1 статьи 6, часть 1 статьи 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.18 СП 4.13130.2013	01.03.2024	
5.	В здании цокольный этаж размещенный в объеме эвакуационной лестничной клетки (ближняя к улице Пушкинской) не отделен от эвакуационной части лестничной клетки противопожарной перегородкой 1-го типа без проемов.	пункт 1 части 2 статьи 1, пункт 1 части 1 статьи 6, часть 1 статьи 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.18 СП 4.13130.2013	01.03.2024	
6.	В здании из помещения 2-Н (согласно представленного плана ПИБ от 16.05.2008) отсутствует 2-й эвакуационный выход с этажа.	пункт 1 части 2 статьи 1, пункт 1 части 1 статьи 6, часть 1 статьи 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.2.9 СП 1.13130.2020	01.03.2024	



7.	В здании на 1-м этаже из помещений (пом. № 60, 62, 63, 58, 57 согласно представленного плана ПИБ от 16.05.2008) отсутствует 2-й эвакуационный выход с этажа, так как путь эвакуации проходит более чем через одно помещение.	пункт 1 части 2 статьи 1, пункт 1 части 1 статьи 6, часть 1 статьи 53, часть 3 статьи 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.2.9 СП 1.13130.2020	01.03.2024	
8.	В здании на 1-м этаже из помещений (пом. № 49, 53, 55, 51, 42, 43, 38 согласно представленного плана ПИБ от 16.05.2008) отсутствует 2-й эвакуационный выход с этажа, так как путь эвакуации проходит более чем через одно помещение.	пункт 1 части 2 статьи 1, пункт 1 части 1 статьи 6, часть 1 статьи 53, часть 3 статьи 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.2.9 СП 1.13130.2020	01.03.2024	
9.	В здании на 1-м этаже помещение актового акта (пом. № 52 согласно представленного плана ПИБ от 16.05.2008), предназначенное для массового пребывания людей, без естественного освещения, не обеспечено системой вытяжной противодымной вентиляции.	пункт 1 части 2 статьи 1, пункт 1 части 1 статьи 6, часть 4 статьи 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; подпункт и п. 8.2 СНиП 41-01-2003 (подпункт ж п. 7.2 СП 7.13130.2013 – устанавливает более высокие требования)	01.03.2024	
10.	В здании лестничная клетка (ближняя к улице Пушкарской) не имеет выход наружу на прилегающую к зданию территорию непосредственно или через вестибюль	пункт 1 части 2 статьи 1, пункт 1 части 1 статьи 6, часть 1 статьи 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.4.11 СП 1.13130.2020	01.03.2024	
11.	В здании лестничная клетка (ближняя к Кронверкскому проспекту) не имеет выход наружу на прилегающую к зданию территорию непосредственно или через вестибюль.	пункт 1 части 2 статьи 1, пункт 1 части 1 статьи 6, часть 1 статьи 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.4.11 СП 1.13130.2020	01.03.2024	
12.	Ширина эвакуационного выхода из коридора (пом. № 46 согласно представ-ленного плана ПИБ от 16.05.2008) в тамбур выхода наружу из здания менее 1,2 м. (фактически 0,8 м).	пункт 1 части 2 статьи 1, пункт 1 части 1 статьи 6, часть 1 статьи 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.2.19 СП 1.13130.2020	01.03.2024	
13.	Здание общеобразовательной организации не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей	пункт 1 части 2 статьи 1, пункт 1 части 1 статьи 6, часть 1 статьи 84 Федерального закона от	01.03.2024	



	при пожаре 4 или 5 типа.	22.07.2008 № 123-ФЗ; раздел 7 таб. 2 СП 3.13130.2009		
14.	В спортзале в местах, где имеется опасность механического повреждения пожарных извещателей не предусмотрена защитная конструкция, предусмотренная технической документацией изготовителя извещателя.	пункт 1 части 2 статьи 1, пункт 1 части 1 статьи 6, статья 54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 6.6.34 СП 486.1311500.2020	01.03.2024	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

Директор Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 87 Петроградского района Санкт-Петербурга –  
Муляр Ирина Вячеславовна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



Старший инспектор ОНДПР Петроградского района управления по Петроградскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу Иванов А.И.  
капитан внутренней службы

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



Копия предписания в соответствии с пунктом 11\_4 Постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 г. №336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» направлена в Администрацию Петроградского района г. Санкт-Петербурга - орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица на основании выписки из Единого государственного реестра юридического лица от 06.04.2023 г. № ЮЭ9965-23-49057087, а также Устава Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 87 Петроградского района Санкт-Петербурга.