

УТВЕРЖДАЮ
Директор Государственного
бюджетного общеобразовательного
учреждения средней
общеобразовательной школы № 87
Петроградского района Санкт-
Петербурга



И.В. Муляр

**Акт
обследования и категорирования объекта образования – Государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы
№ 87 Петроградского района Санкт-Петербурга**

г. Санкт-Петербург

« » _____ 2024 года

Комиссия в составе:

Муляр И.В. – директор Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя образовательная школа № 87 Петроградского района Санкт-Петербурга

Галич А.В. – заместитель начальника Управления по Петроградскому району ГУ МЧС по г. Санкт-Петербургу

Алдошкин А.С. – главный специалист пункта централизованной охраны «ПЦО» ОВО по Петроградскому району г. СПб - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области»;

Яковлев А. Г. – сотрудник отдела в Петроградском районе УФСБ Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области

на основании приказа _____ от _____ № _____ произвела обследование и категорирование объекта образования – наименование объекта

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ.

1.1. Наименование: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 87 Петроградского района Санкт-Петербурга

1.2. Адрес места расположения 197198, Санкт-Петербург, ул. Введенская, дом 16-18, литер А

1.3. Ведомственная принадлежность, региональная

Объект находится в ведении администрации Петроградского района Санкт-Петербурга;

Основной профиль деятельности: Реализация программ начального общего образования, основного общего образования, среднего (полного) общего образования, отделения дополнительного образования и дошкольного образования.

1.4. Ф.И.О. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте, служебный телефон, факс, электронная почта:

Директор ГБОУ СОШ № 87 : Муляр Ирина Вячеславовна, 812-417-64-59, эл. почта: gbou87@gmail.com

1.5. Ф.И.О. должностного лица, руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта):

Директор ГБОУ СОШ № 87 : Муляр Ирина Вячеславовна, 812-417-64-59, эл. почта: gbou87@gmail.com

1.6. Наличие технической и иной документации, ее актуальность:

• техническая документация, проектная документация на объект, ситуационные планы и схемы Объекта, его коммуникаций, имеются;

1.7. Общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров):

Общая площадь здания 3979,5 м². Периметр здания составляет 154,8 м.

Общая площадь участка 2890,0 м². Периметр участка составляет 220 м.

2. СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ОБЪЕКТОВ, РАСПОЛАГАЮЩИХСЯ В ГРАНИЦАХ ОБЪЕКТА, ЛИБО В НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ БЛИЗОСТИ К НЕМУ *

Объектов повышенной опасности, а также объектов, совершение террористического акта на которых повлечет возникновение ЧС на самом обследуемом объекте, рядом со зданием учреждения нет. (Индивидуально, применительно к учреждению)

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ И ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТА

3.1. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА:

3.1.1 Система освещения

(наличие, технические характеристики)

Внутри помещения оснащены потолочными светодиодными светильниками 600x600 типа L-office 25.

Прилегающую территорию освещают галогенные светильники.

3.1.2 Система пожарной сигнализации, первичные средства пожаротушения

(наличие, технические характеристики)

На Объекте установлена автоматическая пожарная сигнализация фирмы BOLID «С 2000 КДЛ», все помещения оснащены системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

• В качестве технических средств обнаружения пожара в помещениях Объекта установлены:

- извещатели пожарные дымовые оптико-электронные адресно-аналоговый ДИП-34А-01 – 02 174 шт.;

- извещатели пожарные ручные электроконтактные адресные ИПР – 513-3А - 20 шт.

- извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый (С2000-ИП-02-02) – 55 шт.

- извещатель дымовой оптический линейный однопозиционный (ИПДЛ-52smd) – 3 шт.

Приемно-контрольное оборудование:

- пульт контроля и управления (С2000М) – 1 шт.;

- прибор приемно-контрольный охранно-пожарный (Сигнал-20П SMD) - 1 шт.;

3.2. ФИЗИЧЕСКАЯ ОХРАНА

3.2.1.

Пропускной режим и охрана обеспечиваются силами Обществом с ограниченной ответственностью Частной охранной организацией «ФОРСАД»

3.2.2. Сведения о подразделении охраны: *Контракт № 87ш/о/19 от 29 декабря 2018 года; постов охраны 1; сотрудников охраны 3 посменно по 1 человеку на пост; круглосуточно (24 часа).*

(вид подразделения: команда, группа с указанием их подчиненности и другие; принадлежность охраны: ведомственная, вневедомственная, смешанная (ведомственная, вневедомственная), реквизиты договора/иных документов об оказании услуг охраны)

(численность сотрудников подразделения охраны, работающих в одну смену; количество постов)

(обеспечение подразделений охраны специальными средствами и служебным огнестрельным оружием, наличие кинологической службы, режим ее работы)

3.3. ПЕРЕЧЕНЬ КРИТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ И ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ УЧАСТКОВ.

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	Гардероб	от 2 до 200	76,8	Применение ВВ, ВУ, химических веществ	Количество пострадавших – до 200 человек
2	Холл первого этажа	от 2 до 200	45,7	Применение ВВ, ВУ, химических веществ	Количество пострадавших – до 200 человек
3	Столовая	от 2 до 100	104,2	Применение ВВ, ВУ, химических веществ	Количество пострадавших – до 100 человек
4	Конференц-кабинет	От 1 до 50	82,2	Применение ВВ, ВУ, химических веществ	Количество пострадавших – до 50 человек
5	Спортивный зал	от 1 до 100	146,3	Применение ВВ, ВУ, химических веществ	Количество пострадавших – до 100 человек
№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на элементе, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	ГРЩ в здании	нет	6,3	Взрыв/пожар	Нарушение энергоснабжения объекта
2	ИТП в здании	нет	18,4	Взрыв/гидроудар	Нарушение теплоснабжения объекта. Затопление подвальных помещений

3.4. ИНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА АТЗ ОБЪЕКТА

3.4.1. Эвакуационные пути

(наличие запасных выходов, количество, доступность эвакуационных путей)

• Всего на Объекте имеется 2 эвакуационных выхода и центральный вход, Эвакуационные пути свободны для перемещения работников и учащихся.

3.4.2. Информационные стенды (табло), стационарные колонны (стойки) с кнопками экстренного вызова наряда полиции и системой обратной связи,

(наличие, полнота информации (наличие схем эвакуации при возникновении ЧС, телефонов правообладателя объекта, аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов и органов безопасности)

В помещениях объекта установлены информационные стенды (табло), содержащие схему эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций с телефонами аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов и органов безопасности.

Места установки - по одному стенду на каждом этаже.

3.4.3 Другое (планы эвакуации, инструктажи, обучение сотрудников, тренировки)

Разработана инструкция по эвакуации при угрозе совершения либо совершении террористического акта.

(указать, что)

4. НАЛИЧИЕ РАНЕЕ ПРИСВОЕННОЙ КАТЕГОРИИ ОПАСНОСТИ, НАЛИЧИЕ И АКТУАЛЬНОСТЬ ПАСПОРТА БЕЗОПАСНОСТИ

Указать, что объект был категорирован в соответствии с ПП РФ №1235 от 07.10.2017

5. ОЦЕНКА ХАРАКТЕРА ВОЗМОЖНЫХ ЧС ПРИ СОВЕРШЕНИИ НА ОБЪЕКТЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА

(возможное количество пострадавших в результате совершения террористического акта, размер возможного материального ущерба от террористического акта, оценка характера ЧС: локальный, муниципальный, межмуниципальный, региональный, межрегиональный)

За последние 3 года на объекте чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера не было.

В повседневной деятельности угрозу для жизни и здоровья сотрудников и посетителей, а также угрозу возникновению материального ущерба могут представлять чрезвычайные ситуации, связанные с химическими и радиационными авариями, пожарами, взрывами и крупными стихийными бедствиями на объектах в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области. Возможными террористическими актами на объекте могут быть:

- захват заложников;
- поджоги и взрывы;
- применение отравляющих веществ и биологических средств.

Количество пострадавших не должно превысить масштабы ЧС локального или муниципального характера.

6. Режим работы объекта (территории) _____

(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

6.1. Согласно штатному расписанию режим работы:

- понедельник-пятница с 8.00 до 20.00
- суббота с 8.00 до 18.00
- воскресенье - выходной день

6.2. Общее количество работников объекта (территории) 78 человек _____.

6.3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте(территории), сотрудников охранных организаций с 573.

6.4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том

числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 1.

6.4. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)- нет

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории)

7. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

7.1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории).

- ООО «Охранная организация «РОСОХРАНА» (Реагирование на сигнальную информацию от Технических Средств Охраны объекта)

тел. 326-17-13, 326-17-18

- ООО ЧОО «ФОРСАД», (Охрана имущества, помещений)

197198, Санкт-Петербург, Ул. Съезжинская, д. 13, литер Б

тел. (812) 957-8-957

Силы территориальных правоохранительных органов и служб (УВД, МЧС, ФСБ, Росгвардия):

- отдел ФСБ России в Петроградском районе УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, СПб, Каменноостровский пр., д.26-28, тел.232-65-30 (дежурный)

- УМВД России по Петроградскому району г.Санкт-Петербурга, СПб, ул.Большая Монетная, д.20, телефон дежурной части 233-02-02

- 43 отдел полиции УМВД России по Петроградскому району г.СПб, ул.Большая Монетная, д.27А. тел.(812) 232-43-02, (812) 573-44-24

- ОВО по Петроградскому району г.СПб – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по г.СПб и ЛО»

- ГУ МЧС России по г.СПб, Пожарная часть № 1, ул.Мичуринская, д.5, тел.497-36-03

7.2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории).

- Огнестрельное (холодное) оружие – нет

-защитные средства – нет

- специальные средства – нет

- служебной собаки - нет

Имеются

- специализированная физическая охрана

- система видеонаблюдения

- Телефонная связь

- Система контроля управления доступом на объект

- автоматическая пожарная сигнализация

- система бржевойной сигнализации в составе

- стационарная тревожная кнопка (КТС)

- 2 переносных кнопки (РКТС) экстренног вызова наряда полиции с ситемой обратной

связи

- первичные средства пожаротушения – огнетушители.

Балансовая стоимость объекта - 18 526 522,90 рублей
В течение последних 12 месяцев на территории Санкт-Петербурга не зафиксировано совершения (попыток к совершению) террористических актов.

Прогнозируемое количество пострадавших в результате террористического акта на объекте составляет менее 800 человек.


Прогнозируемый размер материального ущерба и ущерба окружающей природной среде составляет менее 150 млн. рублей

Организация охраны объекта соответствует установленным требованиям и позволит предупредить вероятность совершения противоправных действий и террористических актов.

7. ПРИСВОЕННАЯ КАТЕГОРИЯ: ТРЕТЬЯ КАТЕГОРИЯ

8. ОСОБОЕ МНЕНИЕ КОМИССИИ:

Подписи членов комиссии, проводивших обследование



Муляр И.В.

Галич А.В.

Алдошкин А.С.

Яковлев А. Г.

Пролито и пронумеровано

№ 16 (вместе с тем) листов

Директор И. В. Мильяр

И. В. Мильяр

